

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00137/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Текнос».

Адрес: 127055, Россия, город Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68. ОГРН: 1057749663311.

Телефон (495) 967-19-61.

№ 0026718

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Текнос».

Адрес: 127055, Россия, город Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68.

Филиал ООО "Текнос" в Санкт-Петербурге, адрес производства: 198517, Россия, город Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, Лит. А. ОГРН: 1057749663311. Телефон (812) 334-95-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе водно-дисперсионных полиакриловых красок «БАРБАДОС», «РОДОС», «САРДИНИЯ» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,25 л/м²), выпускаемых по ТУ 2316-002-93296022-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6662/РС от 09.08.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.01840 от 10.08.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.08.2019 по 11.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия