

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01009/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАТУ" (ООО "ТАЛАТУ"). Место нахождения: город Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 198517, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д.56, к. 3, стр.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057749663311. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718571300. Телефон/факс +7 (812) 3349531, адрес электронной почты: company@talatu.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАТУ" (ООО "ТАЛАТУ"). Место нахождения: город Санкт-Петербург. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 198517, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д.56, к. 3, стр.1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057749663311. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718571300.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе фасадных водно – дисперсионных полиакриловых красок «ЗЕЛАНДИЯ», «СИЦИЛИЯ», «ЦЕЙЛОН» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,33 л/м²), выпускаемых по ТУ 20.30.11-003-93296022-2023 (взамен ТУ 2316-003-93296022-2015).

Серийный выпуск.

код ОКПД2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9831/РС от 31.05.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ37.В.00138/19 от 12.08.2019 выдан ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Срок хранения – 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Условия хранения: в температурном диапазоне от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Беречь от мороза.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.06.2023 по 07.06.2026

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Савельева Е.К.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

